

## Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

<b>Maître d'Ouvrage : CH Louis Pasteur Dole</b>	<b>Expert aéronautique : PELAGOS Aéro</b>
<b>Année de réalisation : 2022</b>	<b>Site : CH Louis Pasteur Dole</b>



**Caractéristiques de l'opération : Réfection du revêtement de sol de l'hélistation de l'hôpital de DOLE, par application d'un système d'étanchéité de type PMMA Triflex**

**Hélicoptère de référence : EC145.**

**Configuration : FATO 20,7 x 20,7 m**

**Surface hélistation : 877 m<sup>2</sup> H.O.**

**Montant des travaux : 170 k€ H.T.**